

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Captada ETA		Qcaptada + Qdescarga diária (m³/s)
		às 7h (x10³m³)	índice (%)	var. dia (%)	máximo (x10³m³)	Qafluente diária (m³/s)	Qnatural diária (m³/s)	Qdescarregada diária (m³/s)	Qnatural média mês (m³/s)	Qn MLT med hist mensal (m³/s)	Qn/Qn MLT mensal (%)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
Cantareira ▼		421,84	43,0	(0,1)	982,07	21,96	21,96	8,60	28,26	64,40	43,9	23,76	22,04	32,36
Jaguari/Jacarei	833,76	367,04	45,4		808,04	13,10	13,10	0,50				T-7	0,00	
Cachoeira	815,88	23,99	34,4		69,65	4,81	4,81	5,00				T-6	15,58	
Atibainha	783,43	28,81	29,9		96,25	19,00	3,41	3,00				T-5	20,44	
Paiva Castro	744,21	1,61	21,2		7,61	21,08	0,64	0,10				EEAB SC-PS	0,00	
Guarapiranga ▼	735,46	140,59	82,1	(0,3)	171,19	2,11	2,11	0,00	6,32	17,57	36,0	8,14	11,74	8,14
Taquacetuba	745,07											EEAB-T	0,00	
Capivari	741,99											EEAB-C	0,00	
Rio Grande ▼	747,15	111,23	99,2	(0,2)	112,18	2,76	2,76	0,00	3,25	8,71	37,3	4,96	4,88	4,96
												EEAB-P	0,00	
Rio Claro ▼		6,20	45,4	(0,3)	13,67	5,32	5,08	1,90	5,49	7,69	71,4	3,93	3,90	5,83
Rib. do Campo	870,05	6,20	45,4		13,67	0,54	0,54	1,05				EEAB-G	0,24	
Alto Tietê ▼		313,63	56,0	(0,2)	560,31	8,15	5,89	6,30	8,01	21,10	38,0	14,32	14,23	20,62
Ponte Nova	763,23	170,74	51,8		329,37	2,16	0,26	4,50				EEAB-B	4,86	
Paraitinga	766,18	24,92	67,6		36,88	0,76	0,76	0,76				B-DB	1,00	
Biritiba	755,99	21,84	62,8		34,76	1,42	1,42	0,42				DB-J	5,86	
Jundiá	752,79	49,19	66,4		74,09	5,96	0,10	0,10				J-T	10,60	
Taiacupeba	744,61	46,94	55,1		85,20	11,86	0,90	0,52				EEAB-RGG	0,36	
Alto Cotia ▼		12,90	78,2	(0,2)	16,50	0,73	0,73	0,08	0,75	2,38	31,6	1,02	0,93	1,10
Pedro Beicht	917,47	12,90	78,2					0,89						
Graça	868,01							0,08						
Baixo Cotia								4,40				0,00	0,00	4,40
São Lourenço	-	72,20	81,3	0,0	88,82	17,22	17,22	12,18	16,59	35,10	47,27	5,04	4,94	17,22
Cachoeira do França	638,46	72,20	81,3											
Rib. Estiva												0,07	0,07	
Cantareira Velho	-	0,99	100,1	0,0	0,99	0,32	0,32	0,06				0,32	0,27	0,38
Cabuçu	763,99	0,93	99,7		0,93	0,22	0,22	0,05				0,23	0,18	
Tanque Grande	824,78	0,06	100,0		0,06	0,10	0,10	0,01				0,09	0,09	
TOTAL ▼		1.079,59	55,5	(0,1)	1.945,7	58,56	56,06	33,52	68,68	156,95	43,76	61,55	63,01	95,00

Sistema Cantareira: A partir de 01/03/2022 o Sistema opera na Faixa Z, com retirada média mensal máxima de 31 m³/s e acrescidos da transposição Jaguari PBS.

Sistema Rio Claro: A partir de 01/06/2021 foi inserida as vazões deste Sistema Produtor, os dados operacionais da represa Ribeirão do Campo permanecem.


Cantareira Velho: A partir de 01/06/2021 as represas Cabuçu e Tanque Grande serão apresentadas com os níveis ortométricos. O Volume op. máx. foi atualizado para 0,99hm³.




Aplicativo SABESP Mananciais RMSP

Está disponível para download nas lojas Play Store (Android) e Apple Store (iOS), o aplicativo SABESP Mananciais RMSP. Através dele, poderão ser realizadas consultas diárias sobre os volumes armazenados, chuvas registradas e demais características dos principais Mananciais da RMSP: Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	7,5	68,1	174,1	389,6
Guarapiranga	0,0	9,0	39,6	154,8	382,9
Rio Grande	6,8	10,8	34,8	186,7	467,7
Rio Claro	0,0	0,8	53,1	243,7	451,2
Alto Tietê	0,0	19,0	40,6	164,6	451,1
Cotia	0,0	0,6	48,4	154,1	300,0
São Lourenço	1,2	5,2	74,1	195,1	456,6



Produção do Dia Anterior			
	Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod
	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
TOTAL	61,55	59,99	1,56



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD Sabesp

Dados e demais informações sujeitas a alterações.